

Entreprenör rapport – för utförd avloppsanläggning

Allmänna uppgifter

Fastighetsbeteckning	Brinkamåla 1:22	Dnr: MBV-2022-3949
Adress	Gränsumdalsvägen 613-2, 375 91 Mörrum	
Namn på sökanden	Teres Mattisson	

Slamavskiljare

Fabrikat	Bremer Rasseffer	
Modell / beteckning	BBM8	Storlek (m ²):
Ange utförd installation	<input type="checkbox"/> Fördelningsbrunn <input type="checkbox"/> Förankring av slamavskiljare <input checked="" type="checkbox"/> Pumpbrunn	<input checked="" type="checkbox"/> Provtagningsbrunn <input checked="" type="checkbox"/> Larm för pump <input type="checkbox"/> Annat.....

Efterföljande rening

Längd 9 m Bredd 2,5 m (ytan av makadam eller sand)	
Antal spridar rör st	
Antal kompaktfiler st	8
Luftningsrör <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Placeras på matta <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	
Spridningslager tjocklek 10 cm (infiltration)	
Fraktion/storlek (mm) spridarlager <input type="checkbox"/> 2-5 <input type="checkbox"/> 11-16 <input checked="" type="checkbox"/> 12-24 <input checked="" type="checkbox"/> 16-32	
Tvättad makadam <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	
Fraktion/storlek (mm) förstärkningslager <input type="checkbox"/> 0-8 <input checked="" type="checkbox"/> 2-5	
Tjocklek 35 cm	
Kross <input checked="" type="checkbox"/> Naturgrus <input type="checkbox"/>	
Tvättat <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	
Grundvattenrör <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
<input checked="" type="checkbox"/> Över marknivå 0,4 m	
<input type="checkbox"/> I marknivå	
<input type="checkbox"/> Under marknivå m	
Mellan grundvattennivå och spridarlagrets botten minst m	
Mellan berg och spridarlagrets botten minst m	

Avstånd